

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 3256

Gruppe 161	Baukonstruktionen und Bausysteme	
Gesuchsteller	Romakowski GmbH & Co KG Herdweg 31 86647 Buttenwiesen Germany	
Hersteller	Romakowski GmbH & Co KG 86647 Buttenwiesen Germany	
Produkt	SCHNELLBAU-DÄMMPANEEL	
Beschrieb	Element für den Kühlhausbau aus PIR Hartschaumstoffplatten (36g/m <sup>3</sup> ), beidseitig hohlraumfrei abgedeckt mit ALU oder Stahlblech (0,4-1,0mm), D=20-220mm	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919232-14-0432-01' (19.08.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	03.04.2009	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 3256

Groupe 161	Constructions et systèmes de construction	
Requérant	Romakowski GmbH & Co KG Herdweg 31 86647 Buttenwiesen Germany	
Fabricant	Romakowski GmbH & Co KG 86647 Buttenwiesen Germany	
Produit	SCHNELLBAU-DÄMMPANEEL	
Description	Elément pour entrepôt frigorifique en plaques de mousse dure PIR (36kg/m3), revêtu des 2 côtés sans espace vide de tôle d'acier ou ALU (0,4-1,0mm), E=20-220mm	
Utilisation	RF2	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '919232-14-0432-01' (19.08.2014)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	31.12.2014	
Remplace l'attestation du	03.04.2009	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

