

7.1.1 Ergebnis

Messprotokoll Luftdurchlässigkeit




Abbildung 4: Luftdurchlässigkeit (M120)

Tabelle 3: M120, Fugendichtheit und Klassifizierung

	0 mm
Fugendurchlasskoeffizient a [m³/(h·m·(daPa))]	0,0027
Fugendichtheitsklasse	L1
Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa [m³/(h·m²)]	0,0079